

Iekārtu un materiālu specifikācija

Nr.	Iekārtu un materiālu nosaukums	Marka	Mērvien.	Skaits	Piezīmes
1	Uztveršanas un kontroles centrs	SMARTLINE036-4	kompl.	1	
2	Uztveršanas un kontroles centrs	SMARTLINE020-4	kompl.	5	
3	Zonu paplašinātājs 8z	SMARTLINE 8Z	gab.	5	
4	Akumulatoru baterija	17A/h 12V	gab.	2	
5	Akumulatoru baterija	7A/h 12V	gab.	17	
6	Dūmu staru detektors	FireRay 50	kompl.	3	
7	Dūmu detektors	NB338-2	gab.	69	
8	Ugunstrauksmes ziņojumu poga	CQR FP/3RD	gab.	24	
9	Sirēna ar strobspuldzi	KLAXON PSC0013	gab.	6	
10	Sirēna	KLAXON PSS0039	gab.	24	
11	Termoelements akumulatoriem	PROBETH	kompl.	6	
12	Radio raidītājs	CORTEX RT4-5m/63	kompl.	6	
13	Antena	CORTEX GP1-4	kompl.	6	
14	Radio uztvērējs	CORTEX RR-63RT	kompl.	1	
15	Indikācijas modulis	CORTEX IM-8	kompl.	1	
16	Datorprogramma	WinSC-63RT	kompl.	1	
17	Barošanas bloks	CORTEX VSCS220/12	kompl.	7	Paredzēt korpusu
18	Detektoru marķējums		gab.	130	
19	Signalizācijas kabelis	KLMA2x0.8+0.8	m	1200	
20	Signalizācijas kabelis E30	FRHF SR114H 2x1+E	m	600	
21	Spēka kabelis E30	(N) HXH-FF 3x1.5	m	100	
22	Koaksiālais kabelis	RG213U	m	500	
23	Poliplasta caurule Ø25		m	1000	
24	Poliplasta caurule Ø50		m	200	
25	Montāžas materiāli				

Objekts:	Turaidas mūra pils Turaidas iela 10, Sigulda, Siguldas novads			
Pasūtītājs:	Valsts aģentūra "Īpaši aizsargājamo kultūras pieminekļu – Turaidas muzejrezervāts" Turaidas iela 10, Sigulda, Siguldas novads			
VĀJSTRĀVU PROJEKTĒŠANA DROŠĪBAS SISTĒMU SERVISS Licence Nr. 929				Balasta dambis 80, Rīga, LV 1048 tālrunis: 371 – 67600717 e-pasts: entra@entra24.lv
Projekta sadaļas vadītājs	G. Keirišs			23.01.2013
Projektētājs	G. Keirišs			23.01.2013
Projekta nosaukums	Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes sistēma			
Rasējuma nosaukums	Iekārtu un materiālu specifikācija			
Mērogs	Stadija	Daļa	Lapa Nr.	Lapu skaits
	TP	UAS	11	11